

O-RS

ACTA DE ADJUDICACIÓN

PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR: INABIMA-DAF-CM-2021-0023.

Servicio de mantenimiento preventivo, diagnóstico y reparación de dos (02) aires acondicionados de precisión ubicado en el área del Data Center del INABIMA.

-Fondos del Presupuesto Nacional del Gobierno Dominicano-

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional capital de la República Dominicana, siendo el día catorce (14) del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021), en el Salón de Conferencias del primer Piso de la Sede Central del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), ubicado en la Avenida Máximo Gómez número 28, Zona Universitaria, de esta ciudad, se reúne la Comisión de Validación y Aprobación, designada para proceder a la evaluación y adjudicación de la oferta más conveniente en el proceso de Compra Menor para el: **"Servicio de mantenimiento preventivo, diagnóstico y reparación de dos (02) aires acondicionados de precisión ubicado en el área del Data Center del INABIMA"**.

Concluido el plazo para la recepción de ofertas, el martes 08 de junio del 2021 hasta la 10:00 a.m., el INABIMA recibió las propuestas de las siguientes empresas:

1. **Supra Solutions, SRL** presenta su oferta técnica-económica por el monto total de Cuarenta y un mil novecientos seis Pesos Dominicanos con 98/100 (RD\$ 41,906.98) impuestos incluidos.
2. **Serd-Net, SRL** presenta su oferta técnica-económica por el monto total de Ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$ 153,400.00) impuestos incluidos.
3. **Infrastructure Tiers, SRL** presenta su oferta técnica-económica por el monto total de Ciento cuarenta y siete mil quinientos Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$ 147,500.00) impuestos incluidos.

No se presentaron más oferentes.

VISTA: La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha veinte (20) del mes de julio del año dos mil seis (2006).

VISTA: La Ley No. 449-06 de fecha seis (6) del mes de diciembre del año dos mil seis (2006), que modifica la Ley No.340-06.

VISTO: El Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) del mes de septiembre del año dos mil doce (2012), que aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06.

VISTAS: La solicitud del requerimiento I-INABIMA-2021-3344 de fecha veinte y siete (27) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), suscrita por el Departamento Tecnología de la Información y las Comunicaciones.

VISTAS: La disponibilidad de fondos para esta adquisición por Compra Menor.

[Handwritten signature]

VISTA: La invitación a presentar oferta, correspondiente al proceso Referencia: INABIMA-DAF-CM-2021-0023, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veintiuno (2021), donde se invitaron los siguientes oferentes:

0.25

- **Infrastructure Tiers, SRL**
- **Supra Solutions, SRL**
- **Power Tom Engineer, SRL**

VISTA: La oferta de la empresa que participó como oferente interesado.

- **Serd-Net, SRL**

VISTAS: Las propuestas técnicas-económicas de los oferentes y el Informe de Evaluación de la Compra Menor donde se verifican los resultados técnicos y económicos obtenidos.

CONSIDERANDO: Que las empresas que presentaron ofertas fueron: **Supra Solutions, SRL; Serd-Net, SRL & Infrastructure Tiers, SRL.**

CONSIDERANDO: Que mediante el documento de control de asistencia a visita de inspección se evidencia que solo las empresas Supra Solutions, SRL & Infrastructure Tiers, SRL participaron en la visita de inspección obligatoria.

CONSIDERANDO: Que se revisaron las ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad observando la normativa que regula la actividad contractual de la administración pública y tomando en cuenta los factores técnicos más favorables, así como el costo que representaría para el Estado Dominicano dicha contratación.

CONSIDERANDO: Que la oferta presentada por: **Supra Solutions, SRL NO CUMPLE** debido a que su propuesta no incluye todo el costo que requiere la reparación de uno (1) de los aires acondicionados de precisión, específicamente no contempla en su propuesta el monto de la mano de obra por reparación, ni las piezas requeridas para dicha reparación. ***Nota:** Se entiende que en un servicio se debe incluir costo de la mano de obra, de existir alguna duda o diferencia debió ser presentada en la visita de inspección.

CONSIDERANDO: Que la oferta presentada por: **Serd-Net, SRL NO CUMPLE** con las condiciones de servicio requeridas para el proceso; No realizó visita de inspección obligatoria establecida en la nota III del acápite X- Condiciones del servicio, del documento invitación y especificaciones técnicas de fecha 02 de junio 2021.

CONSIDERANDO: Que la oferta presentada por: **Infrastructure Tiers, SRL CUMPLE** con las especificaciones, documentaciones, condiciones, garantía en servicio y disponibilidad en tiempo de entrega requeridas para el proceso.

CONSIDERANDO: Que luego de llevar a cabo el proceso de evaluación se determinó la recomendación de adjudicación a la empresa **Infrastructure Tiers, SRL** por cumplir con las especificaciones técnicas, y documentaciones requeridas para el proceso, siendo esta oferta la más conveniente para los intereses generales e institucionales, de acuerdo con todas las condiciones establecidas en el documento de Invitación y Especificaciones Técnicas.

La Comisión de Validación y Aprobación emite la siguiente resolución:

Única Resolución: *ADJUDICAR, como al efecto se adjudica a la empresa **Infrastructure Tiers, SRL**, para el "Servicio de mantenimiento preventivo, diagnóstico y reparación de dos (02) aires acondicionados de precisión ubicado en el área del Data Center del INABIMA", por un monto de Ciento Cuarenta y siete mil quinientos*

[Firma]

Pesos Dominicanos con 00/100 (RD\$147,500.00) impuestos incluidos, cuyo monto de oferta se ajusta al presupuesto disponible, para los siguientes ítems:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Servicio de mantenimiento preventivo, diagnóstico y reparación de dos (02) aires acondicionados de precisión de tres (03) toneladas.	1

El servicio incluye:

- Limpieza interna de equipo.
- Limpieza externa, lavado a presión del condensador.
- Revisión de continuidad de flujos de succión y retorno.
- Revisión estado de correas acoples, estados de ductor y acoples.
- Revisión de presencia de fugas de refrigerante con detector.
- Medición de presiones de operación.
- Medición de niveles de ruidos, del elemento dinámico de la unidad.
- Medición general de temperatura en puntos internos y externos.
- Medición de presiones de operación alta y baja.
- Revisión del histórico de alarmas.
- Revisión y limpieza de sistema de filtro de ambiente.
- Revisión anclajes de equipo.
- Revisión y retoque de puntos de conexión y bornas eléctricas.
- Entrega de formulario detallado de mantenimiento preventivo luego de la visita técnica.

Tiempo de entrega: Inmediatamente después de ser colocada la orden de servicios.

Garantía: 6 meses en servicios.

No habiendo otros temas que tratar, la División de Compras y Contrataciones procederá a notificar los resultados al adjudicatario y a publicar en los respectivos portales, siendo el día catorce (14) del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021), de lo que **CERTIFICAN Y DAN FE**, los que suscriben el presente documento.

Arq. Orleidys Rodríguez

Encargada División de Compras y Contrataciones

Lic. Rafael Pimentel Pimentel

Director Ejecutivo

